




Kontrola tepelných strát

Soubor:
IV_00520.BMT

Datum:
29. 1. 2013

Čas:
7:47:06



Parametry obrázku:

Stupeň emisivity: 0,95
Odraž. teplota [°C]: -10,0

Značení obrázku:

Měřený objekt	Teplota [°C]	Emisivita	Odraž. tepl. [°C]	Poznámky
Bod měření 1	-5,9	0,95	-10,0	panel - povrchová teplota
Bod měření 2	-2,0	0,95	-10,0	spoj - NEŠPÁROVANÝ




Kontrola tepelných strát

Soubor:
IV_00177.BMT

Datum:
18. 1. 2013

Čas:
10:33:30




Parametry obrázku:

Stupeň emisivity: 0,95
Odraž. teplota [°C]: -10,0

Značení obrázku:

Měřený objekt	Teplota [°C]	Emisivita	Odraž. tepl. [°C]	Poznámky
Bod měření 1	-2,7	0,95	-10,0	panel - povrchová teplota
Bod měření 2	-1,7	0,95	-10,0	spoj - ŠPÁROVANY

Linie profilu:



Poznámky:
Špárovaná část